

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	FDMR
2.	Produkt	Klappen - Brandschutzklappen
	Verwendungszweck	In Verbindung mit Trennwänden zur Aufrechterhaltung von Brandabschnitten in Heizungs-, Lüftungs- und Klimainstallationen zu verwenden.
	Technische Dokumentation – Produkt-, Installations-, Wartungs- und Sicherheitsinformationen	TD 140/19
3.	Hersteller	MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Tschechische Republik ID-Nr. 26718405, tel. +420 311 706 706 mandik@mandik.cz , www.mandik.de
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
6.	Harmonisierte Norm	EN 15650:2010
	Notifizierte Stelle	Notifizierte Stelle Nr. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
	Ausgangsdokumente der notifizierten Stelle	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 1391-CPR-2023/0161, Bericht zur Beurteilung der Leistung des Bauprodukts Nr. P-1391-CPR-2023/0161

7a.	Erklärte Leistungen – Klassifizierung der Feuerwiderstandsfähigkeit Wesentliche Merkmale der harmonisierten Norm EN 15650:2010, Abs. 4.1.1	
<i>Konstruktionsart und Einbauort der Klappe</i>	<i>Einbauart und Material</i>	<i>Leistung – Feuerbeständigkeitsklasse</i>
Massivwände – Wandeinbau der Klappe – Wandstärke min. 100 mm	Gips oder Mörtel ¹⁾	EI 120 (v _e i↔o) S ²⁾ EI 90 (v _e i↔o) S ²⁾
	2 Klappen in einer Öffnung – Gips oder Mörtel ¹⁾	EI 90 (v _e i↔o) S
	Wand- und Deckenanschluss – Gips oder Mörtel und Mineralwolle ¹⁾	
	Wand- und Deckenanschluss – Gips oder Mörtel ¹⁾	
	Wand- und Deckenanschluss – Einbaurahmen R1, R2, R5 und Mineralwolle ¹⁾	
	Brandschutzdichtung mit Spachtelmasse und feuerfesten Platte ¹⁾	
	Einbaurahmen R1, R2, R3, R4, R5 ¹⁾	
	Weichschott ¹⁾	EI 60 (v _e i↔o) S
2 Klappen in einer Öffnung – Einbaurahmen R1 ¹⁾		
	Brandschutzschaum mit Stuckputz ¹⁾	

(Tabelle fortlaufend)

¹⁾ Detaillierte Beschreibung des Einbaus - siehe [Technische Dokumentation](#).

²⁾ Brandversuche wurden bis zu einem Durchmesser von 315 mm (inbegriffen) bei einem erhöhten Unterdruck von 500 Pa durchgeführt.

(fortlaufende Tabelle)

Konstruktionsart und Einbauort der Klappe	Einbauart und Material	Leistung – Feuerbeständigkeitsklasse
Massivwände – Klappeneinbau Entfernt von der Wand – Wandstärke min. 100 mm	Nachisolierung durch Kalziumsilikatplatten und Einbaurahmen R6 ¹⁾	EI 90 (v _e i↔o) S
	Nachisolierung mit Mineralwolle – Rockwool dicke 180 mm (3x60) – Brandschutzdichtung mit Spachtelmasse und feuerfesten Platte ¹⁾	
	Nachisolierung mit Mineralwolle – Gips oder Mörtel – ISOVER ULTIMATE PROTECT ¹⁾	Nach Isolierstärke EI 90 (v _e i↔o) S, oder EI 60 (v _e i↔o) S
	Nachisolierung mit Mineralwolle – Weichschott – ISOVER ULTIMATE PROTECT ¹⁾	
Leichtbauwand – Wandeinbau der Klappe – Wandstärke min. 100 mm	Gips oder Mörtel ¹⁾	EI 120 (v _e i↔o) S ²⁾ EI 90 (v _e i↔o) S ²⁾
	2 Klappen in einer Öffnung – Gips oder Mörtel ¹⁾	EI 90 (v _e i↔o) S
	Wand- und Deckenanschluss – Gips oder Mörtel und Mineralwolle ¹⁾	
	Wand- und Deckenanschluss – Gips oder Mörtel ¹⁾	
	Wand- und Deckenanschluss – Einbaurahmen R1, R2 und Mineralwolle ¹⁾	
	Brandschutzdichtung mit Spachtelmasse und feuerfesten Platte ¹⁾	
	Einbaurahmen R1, R2 ¹⁾	
	Weichschott ¹⁾	
	2 Klappen in einer Öffnung – Einbaurahmen R1 ¹⁾	
	Gleitender Deckenanschluss – Einbaurahmen R7 ¹⁾	
Holzkonstruktion (60x60 mm Balken) – Weichschott ¹⁾	EI 60 (v _e i↔o) S	
Brandschutzschaum mit Stuckputz ¹⁾		
Leichtbauwand – Klappeneinbau entfernt von der Wand – Wandstärke min. 100 mm	Nachisolierung mit Mineralwolle – Rockwool dicke 180 mm (3x60) – Brandschutzdichtung mit Spachtelmasse und feuerfesten Platte ¹⁾	EI 90 (v _e i↔o) S
	Nachisolierung mit Mineralwolle – Gips oder Mörtel – ISOVER ULTIMATE PROTECT ¹⁾	Nach Isolierstärke EI 90 (v _e i↔o) S, oder EI 60 (v _e i↔o) S
	Nachisolierung mit Mineralwolle – Weichschott – ISOVER ULTIMATE PROTECT ¹⁾	
Sandwichkonstruktion – Wandeinbau der Klappe – Wandstärke min. 100 mm	Ruukki SPB W - mit Weichschott und feuerfesten Platte ¹⁾	EI 90 (v _e i↔o) S
	Paroc AST S - mit Weichschott und feuerfesten Platte ¹⁾	
Massivdecke – Deckeneinbau – Deckenstärke min. 150 mm	Gips oder Mörtel ¹⁾	EI 90 (h _o i↔o) S ²⁾ EI 120 (h _o i↔o) S
	2 Klappen in einer Öffnung – Gips oder Mörtel ¹⁾	EI 90 (h _o i↔o) S
	Brandschutzdichtung mit Spachtelmasse und feuerfesten Platte ¹⁾	
	Einbaurahmen R1, R2, R3, R4, R5 ¹⁾	

(Tabelle fortlaufend)

¹⁾ Detaillierte Beschreibung des Einbaus - siehe [Technische Dokumentation](#).

²⁾ Brandversuche wurden bis zu einem Durchmesser von 315 mm (inbegriffen) bei einem erhöhten Unterdruck von 500 Pa durchgeführt.

(fortlaufende Tabelle)

<i>Konstruktionsart und Einbauort der Klappe</i>	<i>Einbauart und Material</i>	<i>Leistung – Feuerbeständigkeitsklasse</i>
Massivdecke – Deckeneinbau – Deckenstärke min. 150 mm	Weichschott ¹⁾	EI 90 (h _o i↔o) S
	2 Klappen in einer Öffnung – Einbaurahmen R2 ¹⁾	
Massivdecke – Klappeneinbau entfernt von der Decke – Deckenstärke min. 150 mm	Nachisolierung mit Mineralwolle – Rockwool dicke 180 mm (3x60) – Gips oder Mörtel ¹⁾	EI 90 (h _o i↔o) S
	Betonmantel ¹⁾	
	Betonmantel und Einbaurahmen R5 ¹⁾	
	Nachisolierung durch Zement-Kalk Platten und Einbaurahmen E6 ¹⁾	Nach Isolierstärke EI 90 (v _e i↔o) S, oder EI 60 (v _e i↔o) S
Schachtwand ¹⁾	Gips oder Mörtel ¹⁾	EI 90 (v _e i↔o) S
	Einbaurahmen R1 ¹⁾	

1) Detaillierte Beschreibung des Einbaus - siehe [Technische Dokumentation](#).

7b. Erklärte Leistungen – wesentliche Merkmale		
Wesentliche Merkmale	Anforderungen (Verordnung der harmonisierten Norm EN 15650:2010)	Leistung (Ebene oder Klasse) / Erfüllung der Anforderungen
Nennbedingungen de Aktivierung / Empfindlichkeit:	4.2.1.2	Erfüllt
– Ansprechtemperatur des Messfühlers	4.2.1.2.2	Erfüllt
– Belastbarkeit des Messfühlers	4.2.1.2.3	Erfüllt
Ansprechverzögerung:	4.2.1.3	Erfüllt
– Schließzeit		
Betriebssicherheit:	4.3.1, a)	50 Zyklen – Erfüllt
– zyklische Prüfungen		
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung:	4.2.1.2.2	Erfüllt
– Ansprechen des Messfühlers auf Temperatur und Belastbarkeit	4.2.1.2.3	
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit:	4.3.3.2	Erfüllt
– Prüfungen des Öffnungs- und Schließzyklus		Klappen mit Mechanismen BELIMO: C _{10.000} GRUNER: C _{10.000} SCHISCHEK: C _{10.000}

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hostomice den 2025-01-02


Mgr. Jan Mičan
CEO, PPa
MANDÍK, a.s.

Erklärte Leistungen – weitere Merkmale		
Merkmale	Technische Norm	Leistung (Ebene oder Klasse) / Erfüllung der Anforderungen
Korrosionsschutz	DIN EN 15650:2010, 4.2.2 DIN EN 15650:2010, Anhang B	Erfüllt
Anwendung ohne angeschlossene Rohrleitungen	DIN EN 1366-2:2015-09, 6.2.7	Erfüllt
Klappenblattdichtheit	DIN EN 1751:2024-10	Klasse 3
Gehäusedichtheit	DIN EN 1751:2024-10	Klasse ATC 3 (alte Markierung „C“)

Zusätzliche Bestimmungen für die Verwendung des Produkts in Österreich

Der Produkttyp erfüllt auch alle vorgeschriebenen Anforderungen der ÖNORM H 6025, siehe Bericht zur Beurteilung der Leistung des Bauprodukts Nr. P-1391-CPR-2023/0161.