

podle § 13 zákona ČR č. 22/1997 Sb., § 14 zákona ČR č. 90/2016 Sb.,
§ 13 zákona ČR č. 163/2002 Sb.,
a příslušných nařízení a direktiv EU

a) **Výrobce:** MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550, 267 24, Hostomice
Česká republika
IČO 26718405
www.mandik.com

b) **Identifikační kód výrobku**

Kompaktní klimatizační jednotka typu CPV

c) **Popis výrobku, zamýšlené použití**

Řada kompaktních klimatizačních jednotek typu CPV je určena pro centrální distribuci a úpravu vzduchu pro komerční i průmyslové využití. Provedení jednotek je vertikální-vývody směřují vzhůru.

Jednotky jsou omezeny vzduchovými výkony od 500 do 10 000 m³/h a jsou standardně dodávány jako plug&play, tj. včetně integrovaného systému MaR.

Podrobné informace viz. **TPM 175/25 rev.1**, platné od 1.12. 2025

(aktuální verze průvodní technické dokumentace vždy dostupná na: <https://mandik.info/cs/ac-units/cpv>)



d) **Prohlášení výrobce**

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Výrobce prohlašuje, že

- vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády České republiky č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, v aktuálním znění, že
 - výrobek splňuje požadavky následujících směrnic a nařízení Evropské unie v platném znění:
 - 2014/68/EU (PED)*,
 - 2014/35/EU (LVD),
 - 2014/30/EU (EMC),
 - 2006/42/EC (MD)*,
 - 2009/125/EC (Ecodesign)
 - 2014/53/EU (RE)* – pokud je vybaveno GSM routerem
 - 2011/65/EU – 2015/863/EU (RoHS),
 - EU 517/2014 F-plyn a
 - výrobek je – za podmínek normálního použití – bezpečný, a že
 - přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
- * pokud jsou požadavky relevantní ke zvolenému typu/řadě/verzi výrobku

e) **Další technické normy použité k posouzení shody:**

EN 60335-1:2012/A15:2021, EN 60335-2-40:2003/A13:2012, EN 62233:2008,
EN 60034-1:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2014, EN 378-2:2016, EN 14825:2018,
EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011,
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006/A1:2008/A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004, EN 60950-1: 2009/A1:2010/A12:2013,
EN 61558-1:2005/A1, EN 61558-2-16:2009/A1, EN 55014-1:201, EN 55014-2:2021, EN 60730-1:2016/A1:2019.
EN 55032:2015.

f) **Návod k použití**

- TPM 175/25 rev.1, platné od 1.12.2025.

Hostomice, 2025-12-01


Mgr. Jan Mičan
CEO, Ppa
MANDÍK, a.s.