



**PAVUS, a.s.**

Notifizierte Stelle 1391

Prosecká 412/74, 190 00 Prag 9 - Prosek

Entscheidung Nr. 27/2013-CPR vom 13. Dezember 2013

## ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

**Nr. 1391-CPR-2016/0158**

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e:

### Brandschutzklappe BSK-A-90-R und BSK-A-90-E

**Technische Parameter des Produktes:**

Sind in der Anlage Nr. 1 zu diesem Zertifikat der Leistungsbeständigkeit aufgeführt

**Anwendung des Produktes im Bau:**

Die Brandschutzklappen werden in Gebäuden zur Trennung der Brandabschnitte und im Brandfall zum Schutz der Fluchtwege in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen unter den im Zertifizierungsbericht und der zusammenhängenden Dokumentation angeführten Anwendungsweisen und Einbaubedingungen verwendet. Die Brandschutzklappen schließen im Brandfall aufgrund von erhöhten, Brand signalisierenden Temperaturen automatisch.

**hergestellt durch Hersteller:**

**MANDÍK, a.s.**

**Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Tschechische Republik, ID 26718405**

**und hergestellt im Werk:**

**MANDÍK, a.s.**

**Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Tschechische Republik**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben in der Anlage ZA Norm:

### **EN 15650:2010**

entsprechend System 1 angewendet werden und dass

### **das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 29. August 2012 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle benützte zur Bewertung der erklärten Merkmale nicht ändern und solange sich das Produkt und/oder die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden. Dieses Zertifikat ersetzt und hebt das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 1391-CPR-2015/0175 vom 8. Oktober 2016 auf, hat NS 1391 ausgestellt.

In Prag, den 9. November 2016



*V.z. Janta*

**Dipl.-Ing. Jaroslav Dufek**

Direktor, PAVUS, a.s. – NS 1391