



PAVUS[®]
FIRE TESTING INSTITUTE

PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Prag 9 – Prosek, Tschechische Republik
Notifizierte Stelle 1391, Berechtigung Nr. ÚNMZ/SPR/012/4000/22-15 vom 10. August 2022

ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

Nr. 1391-CPR-2024/0085

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauprodukteverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Entrauchungsklappe SEDS-L

Vorgesehener Verwendungszweck: Entrauchungsklappen, die in Entrauchungsleitungen in Einzelabschnitten bei Temperaturen bis zu 600 °C verwendet werden.

in Verkehr gebracht durch oder unter die Marke:

MANDÍK, a.s.

Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Tschechische Republik, ID No. 26718405

und hergestellt im Herstellwerk:

MANDÍK, a.s.

Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Tschechische Republik

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben am Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 12101-8:2011

entsprechend System 1 angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle beurteilt wird um sicherzustellen


die Beständigkeit der Leistung der Bauproduktes.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 22. Dezember 2016 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden außer es wird von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.

Dieses Zertifikat ersetzt und storniert das von NS 1391 ausgestellte Zertifikat Nr. 1391-CPR-2020/0187 vom 8. Dezember 2020.

Prag 17. April 2024




Ing. Jan Tripes
Exekutivdirektor – NS 1391

Technische Parameter des beurteilten Produktes *)

Nominale Abmessungen Min: 200×200 mm, max: 1200×1200 mm

Bau Länge: 220 mm

Stellantriebe:

- Belimo BLE/BEN (15 Nm), BEE (25 Nm), BE (40 Nm)

Aerodynamische Prüfungen gemäß EN 1751:2014:

- Dichtheit über das Klappenblatt: **Klasse 3**

Unterdruck / Überdruck: Bis zu **1500 / 500 Pa**


Klassifizierung des Feuerwiderstandes in Übereinstimmung mit EN 13501-4:2016 *):

E₆₀₀ 120 (v_{ed}-h_{od}-i↔o) S1500C_{mod}MAsingle

Beurteilte Eigenschaften des Produktes

Wesentliche Eigenschaften	Bestimmungen von EN 12101-8	Erkenntnisse
Nennbedingungen der Aktivierung/ – Ansprechempfindlichkeit	4.2.1.3	erfüllt in Übereinstimmung mit, 4.2.1.2
Ansprechverzögerung/Ansprechzeitdauer	4.2.1.4	erfüllt in Übereinstimmung mit, 4.2.1.4
Betriebssicherheit	4.3.2.2	C _{mod} , belasten
Feuerwiderstandsfähigkeit		
– Raumabschluss	4.1.1 a), 4.3.1	E ₆₀₀
– Wärmedämmung	-	nicht erforderlich
– Rauchdichtheit	4.1.1 c), 4.3.1	E ₆₀₀ S
– Mechanische Formstabilität (unter E)	4.1.1 d)	-
– Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E)	4.1.1 e)	-
– Hohe Betriebstemperatur	4.1.1 f), 4.3.1	NPD
Dauerhaftigkeit - der Ansprechverzögerung	4.3.2.1	erfüllt in Übereinstimmung mit, 4.3.2.1
Dauerhaftigkeit - der Betriebssicherheit	4.3.2.2	C _{mod} , belastet

*) Ausführliche technische Parameter und Bedingungen der Brandklassifizierung nach EN 13501-4:2016 sind im Bericht zur Beurteilung der Leistung des Bauproduktes Nr. P-1391-CPR-2024/0085 vom 17. April 2024 angeführt.



Jan Tripes
Ing. Jan Tripes
 Exekutivdirektor – NS 1391