


1. **Beureihe:** **FDMR, FDMA-PM, FDMQ, FDMB**  
**Produkt:** Brandschutzklappe
2. **Hersteller:** MANDÍK, a.s.  
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Tschechische Republik  
ID 26718405
3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
4. **Erklärungsgegenstand** Brandschutzklappen der Typen FDMR, FDMA-PM, FDMQ, FDMB **in der ATEX Ausführung gem. MAN 154/19 a TD 140/19, resp. TD 145/20, resp. TD 075/09, resp. TD 103/14.** Brandschutzklappen sind sicherheitstechnische Bauteile als eine automatische Absperrvorrichtung zur Verhinderung der Übertragung von Feuer und Rauch zwischen benachbarten Brandschutzabschnitten.
5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:  
RICHTLINIE **2014/34/EU** DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, in der gültiger Fassung.
6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden:  
EN ISO/IEC 80079-36: 2016, EN ISO/IEC 80079-37: 2016.
7. PHYSIKALISCH-TECHNISCHES PRÜFINSTITUT, staatliches Unternehmen, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Tschechische Republik – Zertifizierungsstelle - führte die Überprüfung der Baureihe durch und stellte das Zertifikat der Nr. **FZTÚ 19 ATEX 0110X**, den 14. 02. 2020 **gültig bis 14. 02. 2025**.
8. Weitere Informationen  
Betriebsanleitung MAN 154/19.  
Elektrische Geräte installiert zusammen mit der Regelklappe müssen mit der eigenen ATEX Ausführung der ATEX Klasse der Einsatzumgebung entsprechen.  
 II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb  
Diese Konformitätserklärung bezieht sich nicht auf die Brandschutzklappen FDMR, FDMA-PM, FDMQ, FDMB in der gängigen Ausführung, i.e. welche ausschließlich für gängige Umgebungen geeignet sind, sondern für Brandschutzklappen welche für Umgebungen mit Expolsionsgefahr, bei Einhaltung von definierten Bedingungen, geeignet sind.

In Hostomice den 21. 04. 2021



Mgr. Marcel Mandík  
Statuarischer Direktor  
MANDÍK, a.s.