PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. PM/SEDS-R/01/25/2

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**SEDS-R**
2.	Výrobky	Klapky pro odvod kouře
	Zamýšlené použití	Klapky pro odvod kouře, které se používají v zařízeních pro odvod kouře a tepla z jednoho úseku, při teplotách do 600 °C.
	Technická dokumentace – informace o výrobku, instalaci a údržbě, dokumentace, bezpečnostní informace	Technické podmínky TPM 120/16
3.	Výrobce	MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Česká republika IČO 26718405, tel. +420 311 706 706 mandik@mandik.cz, www.mandik.cz
5.	Systém POSV	Systém 1
6.	Harmonizovaná norma	EN 12101-8:2011
	Oznámený subjekt	Oznámený subjekt č. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
	Výstupní dokumenty oznámeného subjektu	Osvědčení o stálosti vlastností č. 1391-CPR-2020/0188 Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku č. P-1391-CPR-2020/0188

7a.	**Deklarované vlastnosti – základní charakteristiky**

Základní charakteristiky	*Požadavek (ustanovení harmoniz. normy EN 12101-8:2011)*	*Vlastnost (úroveň nebo třída) / splnění požadavků*
Klasifikace požární odolnosti	4.1.1	E_{600} 120 (v_e - i↔o) S1500C_{mod}MAsingle
Jmenovité podmínky spuštění/ citlivost	4.2.1.3	Splňuje
Zpoždění (doba) odezvy	4.2.1.4	Splňuje
Provozní bezporuchovost	4.3.2.2	C_{mod} – splňuje
Požární odolnost – celistvost (E)	4.1.1 a), 4.3.1	E_{600} – splňuje
Požární odolnost – izolace (EI)	Nevyžaduje se	Netýká se
Požární odolnost – kouřotěsnost (ES)	4.1.1 c), 4.3.1	E_{600}S – splňuje
Požární odolnost – mechanické stabilita (pod E)	4.1.1 d)	Splňuje
Požární odolnost – zachování průřezu (pod E)	4.1.1 e)	Splňuje
Požární odolnost – vysoká provozní teplota	4.1.1 f), 4.3.1	NPD – Žádná vlastnost není stanovena
Stálost – doby zpoždění	4.3.2.1	Splňuje
Stálost – provozní bezporuchovosti	4.3.2.2	C_{mod} – splňuje

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Hostomicích dne 2025-12-15

Mgr. Jan Mičan
CEO, Ppa
MANDÍK, a.s.

Deklarované vlastnosti – další charakteristiky		
Charakteristiky	*Technická norma*	*Vlastnost (úroveň nebo třída) / splnění požadavků*
Těsnost přes list	EN 1751:2024	Třída 3
Těsnost přes těleso	EN 1751:2024	Třída ATC 4 (původní značení „B“)