



Nachweis Nichtbrennbarkeit

Nr.: 325033103-1

Datum: 04.04.2025

Techniker: Konrad MAYR / HofM

DW: 883

HERSTELLER:

MANDÍK, a.s.

Dobriška 550

CZ-267 24 Hostomice

BAUPRODUKT:

Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung in
Lüftungsleitungen

Brandschutzklappe Typenbezeichnung:

Type: FDMR, FDMB, FDML, FDMQ (PKTM-90*)

HERSTELLERWERK:

MANDÍK, a.s.

Dobriška 550

CZ-267 24 Hostomice

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Das Bauprodukt erfüllt die Anforderungen an die
harmonisierte Norm EN 15650:2010.

* aktueller Produktname: FDMQ





PRÜFUNG/KLASSIFIZIERUNG: Die Brandschutzklappe wurde nach EN 15650:2010 und den mitgeltenden Normen geprüft und klassifiziert. Sie besteht im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen, festgestellt durch Feuerwiderstandsprüfung nach EN 1366-2

PRÜFNACHWEISE Prüfbericht Nr:
Pr-19-2.168 für FDMR
Pr-24-2.021 für FDMB
Pr-24-2.023 für FDML
Pr-14-2.170 für PKTM III und PKTM-90* (FDMQ)

ÜBERWACHUNG: Die Produktion und die werkseigene Produktionskontrolle werden jährlich auf der Grundlage eines unbefristet geltenden Zertifizierungsvertrages überwacht.

GÜLTIGKEIT: Dieses Zertifikat ist unter der Voraussetzung, dass sich das Produkt und der Anwendungsbereich des Produkts nicht verändern, unbefristet gültig.

AUSFÜHRENDER: Ing. Konrad MAYR

**IBS-INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.**

Ing. Konrad MAYR
Techniker

Ing.Mag. Robert BRENNER
Zeichnungsberechtigter

* aktueller Produktname: FDMQ